

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016028



Product **Soundkiller**

Holder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010 met belasting 23 kg/m²
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

SWA-rapport
nnb



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum
2016-03-25

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Soundkiller
Dikte	15 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Lamelparket 12-16 mm

Geldig tot **2021-03-25**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

